



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@vandex.ru

**Предписание № 6/1/6
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 12

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

Во исполнение распоряжения

ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 30.01.2017 года № 6

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 02 февраля 2017 года по 21 февраля 2017 года Кононовым Артуром Алексеевичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 115.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с:

Лопатыным Александром Владимировичем - директором МАОУ СОШ № 12, Муравлевой Натальей Викторовной-заместителем директора по АХР МАОУ СОШ № 12.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5

1.	<p>Помещения лифтовой шахты, идущей с 1-го на 3-й этажи здания не выделены противопожарными перегородками 1-го типа;</p>	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблоку выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p>Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.</p>	02.10.2017	
2.	<p>Коридоры 1-го, 2-го этажей здания длиной более 60 м не разделены на участки противопожарными перегородками 2-го типа;</p>	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.4.3.3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.</p> <p>Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.</p>	02.10.2017	
3.	<p>Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту противопожарных дверей;</p>	<p>п. 63 Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) - руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);</p>	02.10.2017	
4.	<p>Внутренний лестничный марш, в здании школы составляет 1,23 м, а требуется не менее 1,35 м.;</p>	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.8.1.5. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:</p> <p>1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее</p>	02.10.2017	

		<p>населенном этаже более 200 чел.;</p> <p>1,2 - для остальных зданий;</p> <p>0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.</p> <p>Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.</p> <p>Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.</p>		
5.	Между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм;	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.7.14. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа.</p>	02.10. 2017	
6.	Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) этажей горизонтальная входная площадка составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери;	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п. 8.1.3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.</p>	02.10. 2017	
7.	Наружная лестница, идущая из спортивного зала цокольного этажа не имеет ограждений;	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.8.1.3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.</p>	02.10. 2017	
8.	Ширина 2-го эвакуационного выхода из спортивного зала составляет менее 1,2 м;	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.8.1.12. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.</p>	02.10. 2017	
9.	Ширина эвакуационных выходов в месте расположения лифтовой	<p>п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	02.10. 2017	

	шахты, составляет менее 1,2 м;	п.7.1.13. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»- Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.		
10.	Не обеспечена исправность состояния системы автоматической установки пожарной сигнализации.	п.61. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	02.10.2017	
11.	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода;	п.55. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) - Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	02.10.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Кононов Артур Алексеевич, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)



«21» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Лопатин Александр Владимирович - директор
МАОУ СОШ № 12

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Александр

(подпись)

«21» сентября 2017 г.